



240500340198



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16203

检测报告

样 品 名 称 : 终端水

委 托 单 位 : 呼和浩特融通供水有限责任公司

检 测 类 型 : 委托检验

内蒙古华测质检技术服务有限公司

Centre Testing International (Inner Mongolia) Co., Ltd.

www.cti-cert.com



验证码: B478

检测报告

报告编号: A2240592282101004C 第 1 页 共 4 页

样品信息	样品名称	终端水		
	商标	/	型号/规格/等级	/
	生产日期	/	批号	/
	样品数量	10L	样品状态	液体
	生产商	/		
	生产商地址	/		
客户信息	委托单位	呼和浩特融通供水有限责任公司		
	委托单位地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区丰州路巨海城 3 区 21 号楼 3 单元 1 楼 102 号		
检测信息	样品储存条件	常温	样品编号	YQ06694004
	样品接收日期	2024 年 09 月 24 日	样品检测日期	2024 年 09 月 24 日 ~ 2024 年 10 月 14 日
	检测项目	臭和味,pH,氟化物,耗氧量(CODMn, 以 O ₂ 计),挥发性酚类(以苯酚计)等 33 项		
	检测依据	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》,GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分:有机物综合指标》,GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》,GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标》,GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标》等		
检测结论	经检测,有标准指标的项目符合 CJ 94-2005《饮用净水水质标准》要求。无标准指标的项目仅提供检测数据。			
备注	项目名称:中海河山原著直饮水水站 项目地址:呼和浩特新城区中海河山原著小区中海河山原著 1 号楼 2 单元 1502			

编制: 杨敏 审核: 张凤香 签发人姓名: 李燕 (李燕)

检测报告

报告编号: A2240592282101004C

第 2 页共 4 页

检测结果:

序号	检测项目	单位	检测结果	检出限	标准要求	单项结论	检测方法
1	臭和味	/	无异臭异味	/	无异臭异味	符合	GB/T 5750.4-2023 6.1
2	pH	/	6.61	/	6.0~8.5	符合	GB/T 5750.4-2023 8.1
3	氟化物	mg/L	<0.10	0.10	≤1.0	符合	GB/T 5750.5-2023 6.2
4	耗氧量(CODMn, 以 O ₂ 计)	mg/L	1.7	/	≤2.0	符合	GB/T 5750.7-2023 4.1
5	挥发性酚类(以苯 酚计)	mg/L	<0.002	0.002	≤0.002	符合	GB/T 5750.4-2023 12.1
6	浑浊度*1	NTU	<0.5	0.5	≤0.5	符合	GB/T 5750.4-2023 5.1
7	硫酸盐	mg/L	1.05	0.75	≤100	符合	GB/T 5750.5-2023 4.2
8	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.004	≤0.05	符合	GB/T 5750.6-2023 13.1
9	氯化物	mg/L	1.10	0.15	≤100	符合	GB/T 5750.5-2023 5.2
10	溶解性总固体	mg/L	20.5	/	≤500	符合	GB/T 5750.4-2023 11.1
11	肉眼可见物	/	无	/	无	符合	GB/T 5750.4-2023 7.1
12	色	度	<5	/	≤5	符合	GB/T 5750.4-2023 4.1
13	阴离子合成洗涤 剂	mg/L	<0.050	0.050	≤0.20	符合	GB/T 5750.4-2023 13.1
14	硝酸盐氮(以 N 计)	mg/L	0.88	0.15	≤10	符合	GB/T 5750.5-2023 8.3
15	镉	mg/L	0.00011	0.00006	≤0.003	符合	GB/T 5750.6-2023 4.5
16	汞	mg/L	<0.0001	0.0001	≤0.001	符合	GB/T 5750.6-2023 11.1
17	铝	mg/L	0.0035	0.0012	≤0.20	符合	GB/T 5750.6-2023 4.5
18	锰	mg/L	0.0035	0.00006	≤0.05	符合	GB/T 5750.6-2023 4.5

检测报告

报告编号: A2240592282101004C

第 3 页共 4 页

检测结果:

序号	检测项目	单位	检测结果	检出限	标准要求	单项结论	检测方法
19	铅	mg/L	0.00048	0.00007	≤0.01	符合	GB/T 5750.6-2023 4.5
20	铁	mg/L	<0.0009	0.0009	≤0.20	符合	GB/T 5750.6-2023 4.5
21	铜	mg/L	0.023	0.00009	≤1.0	符合	GB/T 5750.6-2023 4.5
22	硒	mg/L	<0.0004	0.0004	≤0.01	符合	GB/T 5750.6-2023 10.1
23	锌	mg/L	0.48	0.0009	≤1.0	符合	GB/T 5750.6-2023 4.5
24	砷	mg/L	<0.00009	0.00009	≤0.01	符合	GB/T 5750.6-2023 4.5
25	氯仿*1	mg/L	<0.0002	0.0002	≤0.03	符合	GB/T 5750.8-2023 4.1
26	四氯化碳	mg/L	<0.0001	0.0001	≤0.002	符合	GB/T 5750.8-2023 4.1
27	细菌总数	CFU/mL	未检出	/	≤50	符合	GB/T 5750.12-2023 4.1
28	粪大肠菌群	MPN/100mL	未检出	/	不得检出	符合	GB/T 5750.12-2023 6.1
29	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	/	不得检出	符合	GB/T 5750.12-2023 5.1
30	氨氮	mg/L	<0.02	0.02	/	/	GB/T 5750.5-2023 11.1
31	亚硝酸盐*1	mg/L	<0.04	0.04	/	/	GB/T 5750.10-2023 20.1
32	亚硝酸盐	mg/L	<0.001	0.001	/	/	GB/T 5750.5-2023 12.1
33	银	mg/L	<0.00009	0.00009	/	/	GB/T 5750.6-2023 4.5
以下空白							

备注: *1 表示该项目/方法不在 CNAS 认可范围内。

检测报告

报告编号: A2240592282101004C

第 4 页共 4 页

声明:

- 1.报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章,或经涂改,以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效;
- 2.未经本公司批准,不得部分复制本报告;
- 3.样品信息由客户提供,本报告检测结果仅对受检样品负责;
- 4.不得擅自使用检测结果进行不当宣传;
- 5.如果对检测结果有异议,请于收到报告之日起 15 日内提出,逾期不予受理;
- 6.扫描报告首页二维码,或登陆官方网站 <https://mycti.cti-cert.com> 输入报告编号和报告首页验证码,即可查询报告真伪;如有疑问,请联系邮箱: fdd.checkreport@cti-cert.com。

*** 报告结束 ***